

**お客様 各位**

Rep No. B20024

2020年 10月 9日

富士電機機器制御株式会社

事業企画本部

## NEO SC, SC-Eシリーズ サーマルリレー テストボタンの一部機能および形状変更のお知らせ

拝啓 貴社ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は弊社標準機器をご愛顧賜りまして、厚く御礼申し上げます。

掲記の件、下記のとおり製品変更を実施させていただきますので、ご高覧の上、ご高配の程何卒宜しく願い申し上げます。

また、お手数をお掛けして誠に恐縮ですが、貴社関連部門へ変更内容をご連絡くださいます様、ご協力の程 併せてお願い申し上げます。

敬具

### 記

製品名	サーマルリレー
シリーズ、名称	NEO SCシリーズ, SC-Eシリーズ
形式	<ul style="list-style-type: none"> <li>・TR-N2～N8, TR-N2/3～N8/3</li> <li>・TK-N2～N8</li> <li>・TK-E2～E6</li> </ul> 当該サーマルリレー応用機種（自動復帰形、単独設置形、速動形、遅動形）および組合せのSW形（電磁開閉器）も含まれます。
変更部分	テストボタン
変更内容	<ul style="list-style-type: none"> <li>・テストボタンの”押す”機能を変更</li> <li>※テストボタンを引いて手動トリップさせるシーケンスチェックはこれまで通り使用可能です。</li> <li>・テスト棒の形状変更（新旧識別形状）</li> </ul> 詳細は添付資料FIN2076053をご確認ください。
変更理由	他機種サーマルリレーとの機能統一化のため
変更実施時期	2021年4月生産品より実施
添付資料	FIN2076053 テストボタン機能一部変更及び形状変更について
本変更に伴う注意事項	本変更に伴う製品性能の変更はございません