

お客様 各位

Rep No.B21057

2022年 1月 12日

富士電機機器制御株式会社
事業統括部

高圧気中負荷開閉器用絶縁バリア 材料変更のお知らせ

拝啓 貴社ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。
平素は弊社標準機器をご愛顧賜りまして、厚く御礼申し上げます。
掲記の件、下記のとおり製品変更を実施させていただきますので、ご高覧の上、ご高配の程
何卒宜しくお願い申し上げます。
また、お手数をお掛けして誠に恐縮ですが、貴社関連部門へ変更内容をご連絡くださいます様、
ご協力の程 併せてお願い申し上げます。

敬具

記





製品名	高圧気中負荷開閉器用絶縁バリア
シリーズ、名称	LBSシリーズ
形式	SP-4D
変更部分	絶縁バリア
変更内容	絶縁バリア材料を旧材料に再変更します。 ※21年3月発行のRep.No B20047でご案内した変更通知で、バリア材料変更に記載した従来品の 材料への変更となります。 詳細は添付資料1をご参照ください。
変更理由	現行材料の入手性悪化の為
変更実施時期	2022年3月より生産実施予定
添付資料	添付資料1:高圧気中負荷開閉器用絶縁バリア 材料変更
本変更に伴う注意事項	本変更に伴う製品性能、取付寸法、取扱い性等の変更はございません。

添付資料1
高圧気中負荷開閉器用絶縁バリア 材料変更

Rep No.B21057
2022年 1月 12日
富士電機機器制御株式会社
事業統括部

【変更内容】

(1) 絶縁バリア材料変更

現行品	変更品
<p>製品外観</p>  <p>材料:エポキシガラス積層板 外観色:黄緑色</p>	<p>製品外観</p>  <p>材料:紙基材フェノール樹脂積層板 外観色:茶色</p>
<p>高圧気中負荷開閉器への取付け状態外観</p>	
	

添付資料1
高圧気中負荷開閉器用絶縁バリア 材料変更

Rep No.B21057
2022年 1月 12日
富士電機機器制御株式会社
事業統括部

【変更内容】

(2) 新旧製品の見分け方

梱包箱全体	梱包銘板
 <p data-bbox="272 835 592 880">梱包箱側面の梱包銘板</p>	 <p data-bbox="853 701 1230 875">新旧区分表示 NEW印字あり = 現行品 無印 = 旧材料使用品</p> 