

お客様 御中

Rep No.B22023

2022年 7月 12日







富士電機機器制御株式会社
事業統括部

(シュナイダーブランド)TeSys Dシリーズ電磁接触器 銘板変更のお知らせ

拝啓 貴社ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。
平素は弊社標準機器をご愛顧賜りまして、厚く御礼申し上げます。
掲記の件、下記のとおり製品変更を実施させていただきますので、ご高覧の上、ご高配の程
何卒宜しくお願い申し上げます。
また、お手数をお掛けして誠に恐縮ですが、貴社関連部門へ変更内容をご連絡くださいます様、
ご協力の程 併せてお願い申し上げます。

敬具

記

製品名	電磁接触器		
シリーズ、名称	TeSys D(Deca)シリーズ		
形式	電磁接触器(3極):LC1D□ 電磁接触器(4極):LC1DT□あるいはLC1D□8あるいはLP1D□ 可逆形電磁接触器:LC2D□ □=09、12、18、20、25、32、38、40、50、60、65、80、95、115、150 すべての端子形状が対象です。		
変更部分	製品側面銘板		
変更内容	IEC 60947-4-1の規格改定により、使用負荷種別AC-3e(IE3モータ対応)が追加されたことに伴い、銘板記載のIEC定格をAC-3定格よりAC-3e定格に変更いたします。 なお定格値は、AC-3定格と変更ございません。 ■銘板例 <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 33%; text-align: center;">  <p>現行品(AC-3定格)↓</p> </td> <td style="width: 33%; text-align: center;">  <p>変更品(AC-3e定格)↓</p> </td> </tr> </table> <p>※形式により定格値及び銘板デザインが異なります。</p>	 <p>現行品(AC-3定格)↓</p>	 <p>変更品(AC-3e定格)↓</p>
 <p>現行品(AC-3定格)↓</p>	 <p>変更品(AC-3e定格)↓</p>		
変更理由	規格対応のため		
変更実施時期	即日		
添付資料	ございません。		
本変更に伴う注意事項	その他の製品仕様の変更はございません。またAC-3定格も従来通り変更ございません。		