

お客様 各位

Rep No.B21064

2022年 3月 10日


富士電機機器制御株式会社
事業統括部

(シュナイダーブランド)TeSys Kシリーズ電磁接触器 取付ねじ変更のお知らせ

拝啓 貴社ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。
 平素は弊社標準機器をご愛顧賜りまして、厚く御礼申し上げます。
 掲記の件、下記のとおり製品変更を実施させて頂きまますので、ご高覧の上、ご高配の程
 何卒宜しく願い申し上げます。
 また、お手数をお掛けて誠に恐縮ですが、貴社関連部門へ変更内容をご連絡くださいます様、
 ご協力の程 併せてお願い申し上げます。

敬具

記

製品名	電磁接触器
シリーズ、名称	TeSys Kシリーズの電磁接触器・補助継電器のうち、丸形圧着端子品(日本語カタログ非掲載です。)
形式	電磁接触器:LC1K06□6□~LC1K16□6□、LC2K06□6□~LC2K16□6□ LP1K06□6□~LP1K12□6□、LP2K06□6□~LP2K12□6□ LP4K06□6□~LP4K12□6□、LP5K06□6□~LP5K12□6□ 補助継電器:CA2KN□6□、CA3KN□6□、CA4KN□6□ □には接点構成、コイル電圧を示す記号が入ります。
変更部分	製品本体:ねじ
変更内容	従来ねじ位置は製品表面に対してフラット位置での出荷状態でしたが、 今後製品表面に対しねじ頭が突出した出荷状態となり、ねじも変更いたします。 本変更による仕様・取付性・取扱性などの変更はございません。
	<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">現行品</div> <div style="text-align: center;">  </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">変更品</div> </div>
変更理由	丸形圧着端子2枚配線時の配線性改善のため
変更実施時期	即日
添付資料	ございません。
本変更に伴う注意事項	・当該品は今後ダークグレイ色への変更を予定しております(Rep No.B21019)