

お客様 各位

Rep No. B22056
2022年 11月 14日
富士電機機器制御株式会社
事業統括部





シュナイダーブランド電力品質管理システム PM8000 シーリングキット外観変更のお知らせ

拝啓 貴社ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。
平素は弊社標準機器をご愛顧賜りまして、厚く御礼申し上げます。
掲記の件、下記のとおり製品変更を実施させて頂きますので、ご高覧の上、ご高配の程
何卒宜しくお願い申し上げます。
また、お手数をお掛けして誠に恐縮ですが、貴社関連部門へ変更内容をご連絡くださいます様、
ご協力の程 併せてお願い申し上げます。

敬具

記

製品名	シュナイダーブランド 電力品質管理システム
シリーズ、名称	PM8000シリーズ 本体同梱付属品 ならびに 別売付属品
形式	本体形式: METSEPM8*** 別売付属品形式: METSEPM8000SK
変更部分	シーリングキット
変更内容	シーリングキットの形状変更
変更理由	電源入力部分の保護拡大のため。 (欧州における法定計量・指令の改訂による変更: Welmec 11.8 ガイド ならびに MID計量器指令)
変更実施時期	2021年12月生産品より実施済
添付資料	添付資料1. シーリングキット 外観変更
本変更に伴う注意事項	本変更に伴う表示内容、設定内容および製品性能の変更はございません。

<p>現行品 (シリアル番号:ME-2202C804-02)</p>	<p>変更品 (シリアル番号:ME-2209A778-02)</p>
	
 <p>計測電圧の入力部分保護</p>	 <p>制御電源接続部分まで保護エリアを拡大。</p>