

## 高圧機器用外部リード線付コネクタ 外観変更のお知らせ

拝啓 貴社ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。  
平素は弊社標準機器をご愛顧賜りまして、厚く御礼申し上げます。  
掲記の件、下記のとおり製品変更を実施させていただきますので、ご高覧の上、ご高配の程  
何卒宜しく願い申し上げます。  
また、お手数をお掛けして誠に恐縮ですが、貴社関連部門へ変更内容をご連絡くださいます様、  
ご協力の程 併せてお願い申し上げます。

敬具

## 記

製品名	高圧真空遮断器・高圧真空電磁接触器用外部リード線付きコネクタ
シリーズ、名称	HAシリーズ, HNシリーズ
形式	高圧真空遮断器 HA□A■-A8 HA□D■-○● □:定格遮断電流 (08,12) ■:据付方式 (X,U,Y) ○:操作方式 (A,B,C,D) ●:引外し方式 (1,2,3,4) 高圧電磁接触器 HN46A■-△ ■:据付方式 (P,J,X,H,Y,U,R,V,K,W) △:定格使用電流 (2,4) ※その他応用品を含みます。
変更部分	リード線部
変更内容	①電線長さを2mから1.5mに変更します。※①の対象は高圧電磁接触器用のみです。 ②マークチューブを白色に変更します。 ③マークチューブ脱落防止のための端部の潰しを無くします。
変更理由	①: 電線部材調達難に伴う、省材料化の為。 ②③: 製造合理化の為。
変更実施時期	2023年4月生産品より実施予定
添付資料	添付資料1.外部リード線付コネクタの外観変更
本変更に伴う注意事項	本変更に伴う製品性能や機能に変更はございません。 HNシリーズに関して、従来品と同じ電線長さ2mをご要望の場合は、お問合わせください。

添付資料1  
外部リード線付コネクタの外観変更

変更対象	-:対象外      ●:変更対象	
	高圧真空遮断器 HAシリーズ	高圧電磁接触器 HNシリーズ
①電線長さ変更	—	●
②マークチューブの色変更	●	●
③マークチューブの端部処理削除	●	●



【変更内容】

- (1)マークチューブが黄色から白色に変更します。
- (2)マークチューブ脱落防止のための端部の潰しを無くします。

例:HAシリーズ用外部リード線付コネクタ全体写真(現行品)



赤枠部拡大図

現行品	変更品
 <p>マークチューブ:黄色</p> <p>潰しあり</p>	 <p>マークチューブ:白色</p> <p>潰し無し</p> <p>※先端部の潰しが無くても、抜けにくいマークチューブを採用しています。 また、電線を束ねる輪ゴムがマークチューブの抜け止めにもなります。</p>