

高圧気中負荷開閉器 ヒューズクランプ取付ねじ長さ変更のお知らせ

拝啓 貴社ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。
平素は弊社標準機器をご愛顧賜りまして、厚く御礼申し上げます。
掲記の件、下記のとおり製品変更を実施させていただきますので、ご高覧の上、ご高配の程
何卒宜しく願い申し上げます。
また、お手数をお掛けして誠に恐縮ですが、貴社関連部門へ変更内容をご連絡くださいます様、
ご協力の程 併せてお願い申し上げます。

敬具


記

製品名	高圧気中負荷開閉器
シリーズ、名称	LBS-6Aシリーズ
形式	LBS-6A/200 LBS-6A/210 LBS-6A/200F LBS-6A/210F ヒューズ固定方法「ねじ止め構造タイプ」が対象 ※その他応用品を含みます
変更部分	ヒューズクランプ取付ねじ
変更内容	ヒューズクランプ取付ねじ長さを20mmから25mmに変更します。
変更理由	調達性向上のため。
変更実施時期	即日
添付資料	添付資料1.ヒューズクランプ取付ねじ長さの変更
本変更に伴う注意事項	本変更に伴う製品性能の変更はございません。 形式LBS-6A/200C, LBS-6A/200FCのヒューズ固定方法「ねじレス構造タイプ」は、本変更の 対象外になります。

添付資料1
ヒューズクランプ取付ねじ長さの変更

Rep No.B22078
2023年3月15日
富士電機機器制御株式会社
事業統括部

LBS-6A/210の例(ヒューズリンクは別売りです)



○部 ヒューズクランプ取付ねじ、6ヶ所

現行品	変更品
ばね座金小形丸座金組込み十字穴付なべ小ねじ M5×20	ばね座金小形丸座金組込み十字穴付なべ小ねじ M5×25

—以 上—