

お客様 各位

Rep No. B23047

2024年 2月 9日

富士電機機器制御株式会社
事業統括部

高圧限流ヒューズ 一部機種 ヒューズ筒の材質変更品使用のお知らせ

拝啓 貴社ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は弊社標準機器をご愛顧賜りまして、厚く御礼申し上げます。

掲記の件、下記のとおり製品変更を実施させて頂きまますので、ご高覧の上、ご高配の程
何卒宜しく願い申し上げます。

また、お手数をお掛けして誠に恐縮ですが、貴社関連部門へ変更内容をご連絡くださいます様、
ご協力の程 併せてお願い申し上げます。

敬具

記

製品名	高圧限流ヒューズ							
シリーズ、名称	JCシリーズ							
形式	JC-6/50、JC-6/50R JC-6/60、JC-6/60R							
変更部分	ヒューズ筒の材質変更							
変更内容	ヒューズ筒の材質および外観が変更となります。 <table><thead><tr><th></th><th>現行品</th><th>変更品</th></tr></thead><tbody><tr><td rowspan="2">適用定格 ヒューズ材質 外観</td><td>5~40A 普通磁器 光沢有り</td><td rowspan="2">5~60A 普通磁器 光沢有り</td></tr><tr><td>50~60A コーディライト磁器 光沢無し</td></tr></tbody></table>		現行品	変更品	適用定格 ヒューズ材質 外観	5~40A 普通磁器 光沢有り	5~60A 普通磁器 光沢有り	50~60A コーディライト磁器 光沢無し
	現行品	変更品						
適用定格 ヒューズ材質 外観	5~40A 普通磁器 光沢有り	5~60A 普通磁器 光沢有り						
	50~60A コーディライト磁器 光沢無し							
変更理由	調達性改善が図れたため。							
変更実施時期	2024年5月生産品より実施予定							
添付資料	添付資料1.「ヒューズ筒材質」の変更							
本変更に伴う注意事項	<ul style="list-style-type: none">本変更に伴う製品性能の変更はございません。Rep No. B23005にて、2023年6月より一時的に 高性能材のコーディライト磁器を扱うヒューズ筒の製造メーカーを採用しておりましたが、 納期の正常化に伴い製造メーカーの集約により材質を従来材へ戻させて頂きます。							

Rep No. B23047

2024年 2月 9日

富士電機機器制御株式会社
事業統括部

【対象製品】 JC-6/50,50R、JC-6/60,60R

【変更内容】

ヒューズ筒の材質および外観が変更となります。

	現行品	変更品
適用定格 ヒューズ材質 外観	5~40A 普通磁器 光沢有り	5~60A 普通磁器 光沢有り
	50~60A コーディライト磁器 光沢無し	

【ヒューズ筒外観】

