富士電機
Innovating Energy Technology

お客様　各位

Rep No.C26006
2026年 6月10日
富士電機機器制御株式会社
事業統括部

FAセンサ 溝形光電スイッチ PH8AUシリーズ
生産終了のお知らせ

拝啓　貴社ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。
平素は弊社標準機器をご愛顧賜りまして、厚く御礼申し上げます。
掲記の件、下記のとおり生産終了を実施させて頂きますので、ご高覧の上、ご高配の程
何卒宜しくお願い申し上げます。
また、お手数をお掛けして誠に恐縮ですが、貴社関連部門へ生産終了内容を
ご連絡くださいます様、ご協力の程 併せてお願い申し上げます。

敬具

記

製　品　名	FAセンサ 溝形光電スイッチ
シリーズ、名称	PH8AUシリーズ
形　式	PH8AU-30DALF、PH8AU-30DBLF PH8AU-24DA/035□、PH8AU-30DB/041□ ※上記で始まる形式や付属品全てが対象となります。
生産終了理由	市場環境の変化に伴う事業構造の見直し、 および主要部品のメーカー生産終了に伴い、今後の生産継続が困難となったため。
代 替 機 種	弊社製品での代替製品はございません。他社相当製品をご検討ください。 （詳細は添付「他社相当品比較表」をご参照下さい）
生産終了時期	2027年 4月末日 下記ラストオーダー受注確定分について、最終的に出荷した時点で終了とさせて頂きます。
添付資料	他社相当品比較表
ラストオーダ対応	2026年 8月末日 上述のとおり主要部品がメーカー廃型となっております。 現時点で過去平均の約二年分を確保しておりますが、この数量内での対応が最大となりますので、 お客様のご所望数によっては別途調整させて頂きたくご了承ください。
補用品対応	補用品はございません。
その他	なし

富士電機機器制御株式会社　　以　上

添付資料

他社相当品比較表: FAセンサ 溝形光電スイッチ PH8AUシリーズ

富士電機
Innovating Energy Technology

Rep No.C26006
2026年 6月10日
富士電機機器制御株式会社
事業統括部

項目	富士電機機器制御		東洋電機	Autonics	オムロン	アズビル (azbil)	北陽電機
推奨シリーズ	PH8AU-30□	PH8AU-24□	ADS-83	BUP-30	E3Z-G61	HPV-S11/S12	FBX-25JC
アンプ形式	アンプ内蔵型	アンプ内蔵型	アンプ内蔵型	アンプ内蔵型	アンプ内蔵型	アンプ内蔵型	アンプ内蔵型
溝幅	30mm	24mm	25mm	30mm	25mm	25mm	25mm
溝深	52mm	52mm	51mm	45.2mm	35mm	35mm	35mm
光軸数	1軸	1軸	1軸	1軸	1軸	1軸	1軸
応答時間	1ms 以下	1ms 以下	1ms 以下	1ms以下	1ms 以下	1ms 以下	1ms 以下
消費電流	20mA以下	20mA以下	35mA以下	30mA以下	25mA 以下	30mA以下	20mA以下
出力形式	NPN	NPN	NPN	NPN	NPN	NPN/PNP	NPN
保護構造	IP66	IP66	IP66	IP66	IP64	IP64	IP67

注意事項：

1．本レポートで紹介する他社相当品は、弊社にて主要スペック（定格など）を比較したものであり、動作や性能を保証するものではありません。

2．製品ごとに取付けピッチ、配線仕様、取付け方法が異なる場合があります。
特に取付け寸法については、必ず事前に該当メーカーの図面をご確認いただき、実機での検証をお願いいたします。

3．他社相当品の選定・動作確認、およびご採用に関する最終判断は、お客様の自己責任にてお願いいたします。

以　上