

お客様各位

2021年12月

富士電機株式会社  
パワエレ インダストリー事業本部  
ファクトリーオートメーション事業部 計測機器部

## 発信器用均圧弁・オーバルフランジの改良通知

拝啓 貴社益々ご清栄の事とお慶び申し上げます。  
日頃より弊社計測機器をご愛顧いただきありがとうございます。  
製造メーカーを変更致しましての「発信器用均圧弁及びオーバルフランジ」を発売いたします。  
今後とも、弊社計測機器をご愛顧賜りますよう、何卒宜しくお願い致します。

敬具



FFN3G



FFN3J/4J

### 1. 対象製品と改良記号

- (1) 均圧弁 形式:FFN  
(2) オーバルフランジ 形式:FFP  
※ 形式コード8桁目の改良記号を、それぞれ「3」から「4」へ更新します。

### 2. 変更内容（現行品からの変更点、及び前回未定部分の確定のみ）

| 項目                         | 現行品  | 代替品   |
|----------------------------|--|---|
| 製造元                        | 片倉工業株式会社   | 株式会社フジキン  |
| 均圧弁<br>型式:<br>FFN          | 8桁目改良記号<br>3<br>種別<br>オーバルフランジ付き/なし、導圧管付き<br>使用圧力<br>16MPa<br>42MPa(導圧管付きのみ)<br>高压ガス対応<br>付き、なし<br>禁油処理<br>あり、なし<br>材質<br>本体 SUS316<br>ボルト SUS316L<br>ガスケット テフロン | 8桁目改良記号<br>4<br>種別<br>オーバルフランジ付き、導圧管付き<br>使用圧力<br>16MPa<br>41.3MPa(導圧管付きのみ)<br>高压ガス対応<br>付き(FFN3Gのみ可)、なし<br>禁油処理<br>あり(標準)<br>材質<br>本体 SUS F316<br>ボルト SUS304<br>ガスケット テフロン |
| オーバル<br>フランジ<br>型式:<br>FFP | 8桁目改良記号<br>3<br>使用圧力<br>16MPa、42MPa<br>材質<br>本体 SUS316<br>ボルト SUS316L<br>ガスケット テフロン<br>禁油処理<br>あり、なし   | 8桁目改良記号<br>4<br>使用圧力<br>16MPa、41.3MPa<br>材質<br>本体 SUS 316<br>ボルト SUS304(4桁目「5」)、SNB7(4桁目「6」)<br>ガスケット テフロン<br>禁油処理<br>あり(標準)  |

### 3. 受注・出荷開始時期

受注開始: 即日  
出荷開始: 2022年3月末(予定)

### 4. 現行品(改良記号「3」)の対応について

現行品については、在庫がなくなり次第出荷終了・廃型といたします。  
在庫状況につきましては、弊社営業担当までお問い合わせをお願いします。

### 5. 添付資料

【データシート】新データシートの番号は「DS6-128e」となります。新データシートは12月27日までに配布致します。

—以上—