

# 部品交換周期，保守対応終了時期 および装置更新における推奨後継機

形式(シリーズ名)*4	容量〔VA〕	バッテリー交換周期*4	装置期待寿命	保守対応終了時期	形式(シリーズ名)*4	容量〔VA〕	バッテリー交換周期*4	装置期待寿命
DL9145-502JL	5k	4.5~5年	8年	2018年11月	M-UPS050AD1C/1S(GX)	5k	3年	8年
DL9145-752JL	7.5k	4.5~5年	8年	2018年11月	M-UPS050AD1S-MF(GX)	5k	*1	8年
DL9145-103JL	10k	4.5~5年	8年	2018年11月	M-UPS075AD1S(GX)	7.5k	3年	8年
DL9125-2400JL	2.4k	4.5~5年	7年	2019年1月	M-UPS100AD1S(GX)	10k	3年	8年
DL9126-1200JL/B	1.2k	4.5~5年	8年	2020年1月	M-UPS100AD1S-MF(GX)	10k	*1	8年
DL9126-1500JL/B	1.5k	4.5~5年	8年	2020年1月	PEN302J1 RT/30(EX)	2.4k	3.5~5年	7年
DL9127-3000JL-RML	3k	4.5~5年	8年	2020年1月	PEN302J1 RT(EX)	3k	3.5~5年	7年
DL9127-3000JL-RMS	3k	4.5~5年	8年	2020年1月	PEN102J1 RT(EX)	1k	3.5~5年	7年
DL9127-3000JL-11A	3k	4.5~5年	8年	2020年1月	PEN152J1 RT/15(EX)	1.1k	3.5~5年	7年
DL9127-3000JL-11B	3k	4.5~5年	8年	2020年1月	PEN152J1 RT(EX)	1.5k	3.5~5年	7年
DL9126-502JHL-55A5RM	5k	4.5~5年	8年	2020年1月	PEN302J1 RT(EX)	3k	3.5~5年	7年
DL9126-502JHL-55A4RM	5k	4.5~5年	8年	2020年1月	PEN302J1 RT(EX)	3k	3.5~5年	7年
DL9126-502JHL-55A5FM	5k	4.5~5年	8年	2020年1月	M-UPS030AD1C(GX)	3k	3年	8年
DL9126-502JHL-55A4FM	5k	4.5~5年	8年	2020年1月	M-UPS030AD1C(GX)+RRAB030AD1C	3k	3年	8年
DL9126-1200JW	1.2k	*1	8年	2020年3月	M-UPS070RX22(RX)	7k	3年	10年
DL9126-1500JW	1.5k	*1	8年	2020年3月	M-UPS070RX22(RX)	7k	3年	10年
DL9126-1500JHL	1.5k	4.5~5年	7年	2020年3月	M-UPS070RX22S(RX)	7k	3年	10年
DL9127-1000JHL	1k	4.5~5年	8年	2020年3月	M-UPS070RX22S(RX)	7k	3年	10年
DL3120-072JW	72	*1	8年	2025年3月*2	M-UPS070RX22S(RX)	7k	3年	10年
DL3120-501JW-RM	0.5k	*1	8年	2024年3月*2	PEN152J1RT/15(EX)	1.1k	3.5~5年	7年
DL3120-102JW-RM	1k	*1	8年	2024年3月*2	M-UPS015AD1B(GX)	1.5k	3年	8年
M-UPS010J11W-L/UL(J)	1k	3年	8年	2020年3月	PEN152J1RT(EX)	1.5k	3.5~5年	7年
M-UPS015J11W-L/UL(J)	1.5k	3年	8年	2019年3月	M-UPS015AE2R(GX200)	1.5k	3年	8年
M-UPS020J11W-L/UL(J)/M-UPS020J11L-L/UL(J)	2k	3年	8年	2020年3月	M-UPS015AE2S(GX200)	1.5k	3年	8年
M-UPS030J11W-L/UL(J)/M-UPS030J11L-L/UL(J)	3k	3年	8年	2019年3月	PEN102J1RT(EX)	1k	3.5~5年	7年
M-UPS050J11L/12L-UL/22L-UL(J)	5k	3年	8年	2020年3月	PEN102J1RT(EX)	1k	3.5~5年	7年
M-UPS075J12L-UL/22L-UL(J)	7.5k	3年	8年	2020年3月	PEN102J1C/RT(EX)	1k	3.5~5年	7年
M-UPS100J12L-UL/22L-UL(J)	10k	3年	8年	2020年3月	M-UPS010AD1B(GX)	1k	3年	8年
M-UPS007AD2S	0.7k	3年	6年	2019年3月	M-UPS010AD1B-MF(GX)	1k	*1	8年
M-UPS014AD2S	1.4k	3年	6年	2019年3月	PEN152J1RT(EX)	1.5k	3.5~5年	7年
M-UPS014AD2K	1.4k	3年	6年	2019年3月	M-UPS015AD1B(GX)	1.5k	3年	8年
M-UPS030AD2S	3k	3年	6年	2019年3月	PEN302J1RT/30(EX)*3	2.4k	3.5~5年	7年
M-UPS030AD2R	3k	3年	6年	2019年3月	M-UPS020AD1C(GX)	2k	3年	8年
M-UPS030AD2K	3k	3年	6年	2019年3月	M-UPS020AD1B-MF(GX)*3	2k	*1	8年
M-SPS005SA11W	0.5k	3年	8年	2024年3月*2	PEN302J1RT(EX)*3	3k	3.5~5年	7年
M-SPS007SA11W	0.7k	3年	8年	2024年3月*2	M-UPS030AD1C(GX)	3k	3年	8年
M-SPS014SA11W	1.4k	3年	8年	2024年3月*2	M-UPS030AD1B-MF(GX)*3	3k	*1	8年
M-SPS014RA11W	1.4k	3年	8年	2024年3月*2	M-UPS050AD1C/1S/2S(GX)	5k	3年	8年
M-SPS030SA11W	3K	3年	8年	2024年3月*2	M-UPS050AD-MF(GX)	5k	*1	8年
M-SPS030RA11W	3K	3年	8年	2024年3月*2	M-UPS075AD1S/2S(GX)	7.5k	3年	8年
M-UPS100AN2V	10K	*1	8年	2025年3月*2	M-UPS100AD1S/2S(GX)	10k	3年	8年
					M-UPS100AD-MF(GX)	10k	*1	8年
					M-UPS015AE2S(GX200)	1.5k	3年	8年
					M-UPS015AE2S(GX200)	1.5k	3年	8年
					M-UPS015AE2R(GX200)	1.5k	3年	8年
					M-UPS030AE2B(GX200)	3k	3年	8年
					M-UPS030AE2R(GX200)	3k	3年	8年
					M-UPS030AE2R(GX200)	3k	3年	8年
					M-UPS030AE2R(GX200)	3k	3年	8年
					PET501J1CA(UX)	0.5k	3.5~5年*4	7年
					PET751J1CA(UX)	0.75k	3.5~5年*4	7年
					PEN152J1RT(EX)	1.5k	3.5~5年	7年
					PEN152J1RT/15(EX)	1.1k	3.5~5年	7年
					PEN152J1RT(EX)	1.5k	3.5~5年	7年
					PEN152J1RT/15(EX)	1.1k	3.5~5年	7年
					PEN302J1RT/30(EX)	2.4k	3.5~5年	7年
					PEN302J1RT(EX)	3k	3.5~5年	7年
					PEN302J1RT/30(EX)	2.4k	3.5~5年	7年
					PEN302J1RT(EX)	3k	3.5~5年	7年
					—			

\*1: この製品はバッテリー交換時期=製品更新となります。

\*2: 保守対応終了予定時期になります。

\*3: キャスタは付いていません。

\*4: 1)バッテリー交換周期と装置期待寿命は、25℃の設置環境でUPSをご使用の場合です。

2)UX100シリーズ(PET\*\*\*J1CA)のバッテリーにつきましては、20℃の設置環境でご使用の場合です。

3)上記表に記載されていないDL3115, DL5115, DL5107シリーズのバッテリー交換周期は、設置環境25℃で、3.5年~5年となります。

●期待寿命を経過していないものでも、修理部品の入手ができないものなどについては、保守対応を終了させていただきます。

●200V系の製品についても同シリーズの100V系と同様となります。

●装置型式の最後の( )付き記号は、シリーズ名称となります。

(EX): EX100シリーズ

(UX): UX100シリーズ

(GX): GX100シリーズ

(GX200): GX200シリーズ

(RX): RXシリーズ