

お客様 各位

Rep No.TR17-061

2018年1月16日

富士電機テクニカ株式会社
営業本部 全国営業推進室長

富士端子台 LT2シリーズ用 アルミレール仕様変更のご案内

拝啓 貴社ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。
平素は弊社製品をご愛顧賜りまして、厚く御礼申し上げます。
掲記の件、下記の通り製品変更を実施させていただきますので、
ご高配の程何卒宜しくお願い申し上げます。
また、お手数をお掛けして誠に恐縮ですが、貴社関連部門へご連絡くださいます様、
ご協力の程 併せてお願い申し上げます。

敬具

記

製品名	富士端子台用部品				
シリーズ、名称	LT2シリーズ用アルミレール				
形式	LT9E-R1 (1,000mm品) ・ LT9E-R2 (2,000mm品)				
変更内容	アルミ地材より、アルマイト処理材へ変更 <table border="1"><thead><tr><th>変更後 アルマイト処理品</th><th>変更前 アルミ地品</th></tr></thead><tbody><tr><td></td><td></td></tr></tbody></table>	変更後 アルマイト処理品	変更前 アルミ地品		
変更後 アルマイト処理品	変更前 アルミ地品				
					
理由	アルミレールの擦れ傷対策の為				
実施時期	2018年4月21日生産分より実施予定 ※在庫品がなくなり次第、切替とさせていただきます。				
添付資料	無し				
本変更に伴う注意事項	導電性が無くなる為、アース導体として使用することができなくなります。				