

富士APR 主回路端子・ヒートシンク支持材変更のお知らせ

拝啓 貴社ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。
平素は弊社製品をご愛顧賜りまして、厚く御礼申し上げます。
掲記の件、以下の通りご案内いたします。
ご高配の程何卒宜しくお願い申し上げます。
また、お手数をお掛けして恐縮ですが、貴社関連部門へご連絡くださいます様、
ご協力の程 併せてお願い申し上げます。

敬具

記



製品名	富士APR
シリーズ、名称	① 三相APR-Nシリーズ ② 単相APR-Vシリーズ
形式	① RPNW□□□□-□□-□□□/□□ ② RPVE□□□□-□-□□□/□□
変更内容	主回路端子と本体ヒートシンクを支持する絶縁材の材質を変更いたします。
変更箇所	付図①をご参照ください。
変更理由	現支持材の難燃性グレード変更のため。(UL94V-0 ⇒ 適用外)により、 難燃性グレード維持のため新支持材に変更します。
実施時期	2023年8月末出荷分より予定(自然切替。物量変動により時期が前後することがあります。)
添付資料	付図①
その他	本変更による、機能・性能・価格・UL認証の変更はありません

付図①

<変更前>


①RPNW□□□□-□□-□□□/□□

②RPVE□□□□-□-□□□/□□




- ※ 標準品は、黒色
- ※ UL品は、茶色

※ 標準品/UL品: 共通部品(茶色)



<変更後>



(参考)
RPNW□□□□-□□-□□□/□□□
適用
主回路端子—本体支持用絶縁材